

Ergänzende Bedingungen zu den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) 2019

Netzform

Die Netzform ist TN-C bis zum Übergabepunkt. Ab Übergabe ist ein TN-S-Netz zu errichten.

Zählerplatzausführung

Zählerplätze sind ausschließlich in 3-Punktausführung zu erstellen.

Wenn Verbrauchseinrichtungen gesteuert werden sollen, ist ein TSG-Platz vorzubereiten bzw. nachzurüsten.

Ein APZ-Feld incl. vollständiger Vorverkabelung von Spannungsversorgung und Netzwerkleitung ist erforderlich:

Die Netzwerkleitung wird vom APZ-Feld zum ersten belegten Zählerplatz verlegt. Die Spannungsversorgung wird von der Absicherung im ungezählten Bereich zum APZ-Feld und zum nächsten belegten Zählerplatz verlegt.

Gültigkeit

Vorstehende Bedingungen gelten sowohl bei Neuanlagen als auch bei Änderungen oder Erweiterungen an der Zähleranlage.