

Bezugsjahr: 2020

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	43,0	220,0	km	
	Freileitung	0,0	0,6	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			22.540 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		17.255.138	0	29.049.945 kWh	
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		45	39	8.409	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			14.239	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			3,56 km ²	
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			9,70 km ²	

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,90%	1,00%	2,49%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	379.270	247.136	723.146 kWh	
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.349.552 kWh	
	Kosten der Verlustenergie			71.850,15 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			5,32 Ct/kWh	