

Bezugsjahr: 2021

Veröffentlichung nach EnWG

Strom: Strukturmerkmale (§23c Abs.1)

§23c (1) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	43,0	222,0	km	
	Freileitung	0,0	0,6	km	
§23c (1) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			22.540	kVA
§23c (1) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		17.497.445	0	29.910.258	kWh
§23c (1) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		46	39	8.462	
§23c (1) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			14.080	
§23c (1) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			3,56	km ²
§23c (1) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			9,70	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG)

		MS	MS/NS	NS	
§23c (3) Nr. 2	Höhe der Durchschnittsverluste	0,76%	0,85%	2,12%	
§23c (3) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	326.814	212.913	634.225	kWh
§23c (3) Nr. 7	Gesamtverluste			1.173.952	kWh
	Kosten der Verlustenergie			55.586,63	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			4,74	Ct/kWh